

*Mediendienst
Melanie Schmid*

*Schanzmühle, Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon 032 627 71 12
Telefax 032 627 72 93
medien.mail@kapo.so.ch*



Medienmeldung vom 5. Oktober 2012

Olten: Technischer Defekt führte zu Brand auf Holzbrücke (Nachtrag zur Medienmeldung vom 26. August 2012)

Die Brandursache des Glimmbrandes auf der Alten Brücke vom 25. August 2012 ist geklärt: Ein technischer Defekt an der Elektroinstallation löste das Feuer aus.

Am Samstag, 25. August 2012, hatte sich auf der Alten Brücke in Olten kurz nach 18.00 Uhr ein Glimmbrand entfacht. Die Untersuchungen durch Brandermittler der Kantonspolizei Solothurn haben nun ergeben, dass sich infolge eines technischen Defektes an der unter der Brücke verlegten Elektroinstallation der Glimmbrand bilden konnte. Er entfachte sich innerhalb der Kunststoffröhren der diversen Leitungen und konnte danach teilweise auf die Holzkonstruktion der Brücke übergreifen. Dritt- einwirkung kann ausgeschlossen werden. Der Sachschaden an der Brücke selbst beläuft sich auf mehrere 1000 Franken, der Schaden an der elektrischen Installation wird auf mehrere 10'000 Franken geschätzt.